

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"20" октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
И.В. Жданович  
" 05.12.2017 " 2017 г.

**АКТ № 2551.**  
ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 32 (под. 1-4).**

по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 32.  
(наименование потребителя)  
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** \_\_\_\_\_ **соответствует**  
соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ООО "Дом и офис"

Состав оборудования:

Подъезд № 4

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                            | Дата поверки |            |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9          | 5657            | 141 Гкал                            | на приборе 1 шт.  | 21.03.2017   | 21.03.2021 |
| МФ Ø 65 Т1     | 201017921       | 3451 т                              | на приборе 1 шт.  | 25.03.2016   | 25.03.2020 |
| МФ Ø 65 Т2     | 201017762       | 3066 т                              | на приборе 1 шт.  | 24.03.2016   | 24.03.2020 |
| КТСП-Н t1      | 9037            | 59 °С                               | на приборе 1 шт.  | 01.07.2015   | 01.07.2019 |
| КТСП-Н t2      | 9037            | 53 °С                               | на приборе 1 шт.  | 01.07.2015   | 01.07.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1   | 47677           | 6,1 кгс/см <sup>2</sup>             |   | 25.11.2016   | 25.11.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р2   | 192644          | 5,9 кгс/см <sup>2</sup>             |   | 05.09.2016   | 05.09.2021 |
| МФ Ø 25 гвс Т3 | 201020959       | 463 т                               | на приборе 1 шт.  | 10.09.2016   | 10.09.2020 |
| КТСП-Н гвс t3  | 1415            | 59 °С                               | на приборе 1 шт.  | 24.03.2016   | 24.03.2020 |
| часы работы    |                 | 4143 ч                              |   |              |            |
|                |                 |                                     | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) |              |            |

Прибор имеет реверсный режим.

**На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**  
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

04.12.17 \_\_\_\_\_  
Дата Подпись  
\_\_\_\_\_  
Дата Подпись  
\_\_\_\_\_  
Дата Подпись  
\_\_\_\_\_  
Дата Подпись  
\_\_\_\_\_  
Дата Подпись