


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "20" февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 " 20 " 02 2018 г.
 И.В.Жданович

АКТ № 379.
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского 1 (под. 1).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Федоровского 1.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта _____ **соответствует.**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: КГБУЗ ККПНД. Управление имущества (пустующее помещение).

Состав оборудования :

Подъезд № 1


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4570	580 Гкал	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017944	31347 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017637	30918 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	3957	91 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t2	3957	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	49671	6,1 кгс/см ²		24.11.2016	24.11.2020
КОРУНД-ДИ Р2	190540	5,9 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201020190	1597 т	на приборе 1 шт.	13.08.2016	13.08.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020592	1089 т	на приборе 1 шт.	01.09.2016	01.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3306	91 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3306	40 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		3204 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 24.03.2020 г., по горячей воде до 08.02.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

23.03.18 
 Дата Подпись

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

 Дата Подпись

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

 Дата Подпись

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

 Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

 Дата Подпись