


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"14" декабря 2017 г. 12:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2017 г.

АКТ № 3486.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского 8 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Федоровского 8.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5666		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 32 В1	201020420	2607 м ³	на приборе 1 шт.	26.08.2016	26.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192739	5,5 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		4091 ч			
				Всего установлено пломб: 8 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4696		на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 32 В1	201020433	1806 м ³	на приборе 1 шт.	26.08.2016	26.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192739	5,5 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		2914 ч			
				Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 26.08.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

14.01.18 
Дата Подпись

26.01.18 
Дата Подпись


Дата Подпись


Дата Подпись


Дата Подпись