

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приемная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "20" декабря 2017 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
 2017 г.

**АКТ № 3730.**

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского 15 (под. 1-5).**

(наименование потребителя)

по адресу г. Норильск, ул. Федоровского 15.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: Упр. Имущества (пустующее помещение)

в следующем составе оборудования и пломбируется:

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2053		на приборе 1 шт.	18.01.2016	18.01.2020
МФ Ø 40 В1	201018258	707 м³	на приборе 1 шт.	15.04.2016	15.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186502	5,0 кгс/см²		07.04.2016	07.04.2020
часы работы		7309 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

**Подъезд № 5**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4742	1277 Гкал	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 32 В1	201019825	1805 м³	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186478	5,0 кгс/см²		07.04.2016	07.04.2020
часы работы		1695 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 15.04.2020 г.

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

30.01.18  
 Дата Подпись

26.01.18  
 Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись