

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "20" февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович
 28.03.2018

АКТ № 405.
 ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского 16 (под. 1-4).

по адресу: г. Норильск, ул. Федоровского 16.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты:

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4698	1762 Гкал	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201014034	103795 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201019750	99950 т	на приборе 1 шт.	26.07.2016	26.07.2020
КТСП-Н t1	36009	91 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36009	71 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192814	5,8 кгс/см²		05.10.2016	05.10.2020
КОРУНД-ДИ Р2	192819	5,3 кгс/см²		05.10.2016	05.10.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201021108	3033 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020635	2602 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3253	91 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3253	76 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		3368 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7453		на приборе 1 шт.	29.09.2017	29.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021056	1493 т	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020993	844 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3258	72 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3258	46 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		3360 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4680		на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020749	1708 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020595	921 т	на приборе 1 шт.	01.09.2016	01.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3324	90 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3324	67 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		3348 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4680		на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020757	1633 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020756	895 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КТСП-Н гвс t3	3255	90 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3255	65 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		3348 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 11.07.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

22.03.19. 
 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись