

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "09" августа 2018 г. 12:50 ч.

**АКТ № 1534.**

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского 16 (под. 1-4).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Федоровского 16.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4698		на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 25 В1	201021015	2756 м³	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192749	5,0 кгс/см²		05.10.2016	05.10.2020
часы работы		7424 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4504		на приборе 1 шт.	26.02.2018	26.02.2022
МФ Ø 25 В1	201020946	86 м³	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192747	5,0 кгс/см²		05.10.2016	05.10.2020
часы работы		630 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4680		на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020437	5792 м³	на приборе 1 шт.	26.08.2016	26.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	49633	5,0 кгс/см²		24.11.2016	24.11.2020
часы работы		7404 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 26.08.2020 г.

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

21.08.18	Р
Дата	Подпись
Дата	Подпись
Дата	Подпись