АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"20" декабря 2017 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
И.В.Жданович
"___" _____ 2017 г.

АКТ № 3658.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского17 (под. 1-2).
(наименование потребителя)

по адресу г. Норильск, ул. Федоровского 17.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утверженным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: Учебный центр АВС

в следующем составе оборудования и пломбируется :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1350		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201020097	4879 м³	на приборе 1 шт.	13.08.2016	13.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186840	5,0 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		8866 ч			
			Всего установлено пломб: 5 **шт.** (в т. ч. 3 **шт.** на зап. арм.)		

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4585		на приборе 1 шт.	11.11.2016	11.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020385	882 м³	на приборе 1 шт.	13.08.2016	13.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186574	5,0 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		5053 ч			
			Всего установлено пломб: 5 **шт.** (в т. ч. 3 **шт.** на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)
26.01.18. Дата Подпись

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись