

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "20" декабря 2017 г. 10:20 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 2017 г.
 02.01.2018

АКТ № 3757.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского 19 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Федоровского 19.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7527		на приборе 1 шт.	12.10.2017	12.10.2021
МФ Ø 32 В1	201018025	633 м ³	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186537	6,1 кгс/см ²		11.04.2016	11.04.2020
часы работы		800 ч			
Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7527		на приборе 1 шт.	12.10.2017	12.10.2021
МФ Ø 25 В1	201019031	692 м ³	на приборе 1 шт.	17.05.2016	17.05.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186578	6,3 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		800 ч			
Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2054		на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 25 В1	201020454	7083 м ³	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186572	6,4 кгс/см ²		16.04.2016	16.04.2020
часы работы		9780 ч			
Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2054		на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 25 В1	201019138	4050 м ³	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186839	6,0 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		9780 ч			
Всего установлено пломб: 4шт. (в т. ч. 2шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 26.03.2020 г.

Представители:






Ответственный представитель потребителя
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

31.01.18	
Дата	Подпись
26.01.18	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись
	
Дата	Подпись