


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приемная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "14" декабря 2017 г. 12:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017 г.

**АКТ № 3482.**

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского 21 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Федоровского 21.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1408		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201013436	3001 м³	на приборе 1 шт.	07.07.2016	07.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186553	4,5 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		8819 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2045		на приборе 1 шт.	11.12.2015	11.12.2019
МФ Ø 25 В1	201018023	3157 м³	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186565	4,5 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		8820 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя  
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

17.01.18   
 Дата Подпись

16.01.18   
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись