

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "18" июня 2018 г. 11:40

АКТ № 1204

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Федоровского 23 (под. 1-5).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Федоровского 23.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты после Узла учёта: ООО "Таймырлифт".

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1388		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019943	2424 м ³	на приборе 1 шт.	03.08.2016	03.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186813	4,2 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		5384 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1388		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019913	6124 м ³	на приборе 1 шт.	03.08.2016	03.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186833	4,2 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		5384 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1963		на приборе 1 шт.	09.02.2018	09.02.2022
МФ Ø 25 В1	201020447	743 м ³	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188129	4,2 кгс/см ²		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		1907 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1963		на приборе 1 шт.		
МФ Ø 25 В1	201019939	1663 м ³	на приборе 1 шт.	04.08.2016	04.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188547	4,2 кгс/см ²		16.04.2016	16.04.2020
часы работы		1907 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1417		на приборе 1 шт.	17.01.2018	17.01.2022
МФ Ø 25 В1	201020400	320 м ³	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186834	4,2 кгс/см ²		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		1092 ч			
			Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____