


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приемная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "14" декабря 2017 г. 10:20 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017 г.

### АКТ № 3492.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского 23 (под. 1-5).**

(наименование потребителя)

по адресу г. Норильск, ул. Федоровского 23.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ООО "Таймырлифт".

в следующем составе оборудования и пломбируется:

#### Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1388		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019943	199 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	03.08.2016	03.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186813	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		630 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

#### Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1388		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019913	3575 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	03.08.2016	03.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186833	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		630 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

#### Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1514		на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 В1	201020447	3398 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188129	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		9796 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

#### Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1514		на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 В1	201019939	10632 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	04.08.2016	04.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188547	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		16.04.2016	16.04.2020
часы работы		9796 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1400		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201020400	4788 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186834	4,2 кгс/см <sup>2</sup>		14.04.2016	14.04.2020
часы работы		9467 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)


**Представитель монтажной организации**


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)


**Теплоснабжающей организации**


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

17.01.18.   
Дата Подпись

26.01.18   
Дата Подпись

  
Дата Подпись

  
Дата Подпись

  
Дата Подпись