

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "18" июня 2018 г.

АКТ № 1203
 периодической проверки узла учёта горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Федоровского 23 (под. 1-5).
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Федоровского 23.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты после Узла учёта: ООО "Таймырлифт".

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1388		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201020460	2052 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020258	989 т	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
КТСП-Н гвс t3	33394	51 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33394	35 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		5496 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1388		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201020259	6930 т	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020387	1036 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КТСП-Н гвс t3	33273	53 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33273	35 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		5496 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд №3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1963		на приборе 1 шт.	09.02.2018	09.02.2022
МФ Ø 25 гвс Т3	201020371	1257 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201019916	780 т	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
КТСП-Н гвс t3	33377	48 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33377	30 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		1883 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1963		на приборе 1 шт.		
МФ Ø 25 гвс Т3	201019928	1240 т	на приборе 1 шт.	04.08.2016	04.08.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201019922	917 т	на приборе 1 шт.	04.08.2016	04.08.2020
КТСП-Н гвс t3	33384	48 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t4	33384	27 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		1883 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

ТС Тех. Этаж. ГВС Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1417		на приборе 1 шт.	17.01.2018	17.01.2022
МФ Ø 25 гвс Т3	201019918	329 т	на приборе 1 шт.	03.08.2016	03.08.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020104	39 т	на приборе 1 шт.	13.08.2016	13.08.2020
КТСП-Н гвс t3	33371	50 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
КТСП-Н гвс t3	33371	28 °С	на приборе 1 шт.	09.12.2015	09.12.2019
часы работы		1080 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет горячей воды ведется по приборам учета до 28.05.2019 года.

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись