

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"28" февраля 2018 г. 15:45

АКТ № 288

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 6 (под. 1-2).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: МСЧ МВД

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7525		1 шт. на приборе.	12.10.2017	12.10.2021
МФ Ø 32 В1	201013247	3204 м ³	1 шт. на приборе.	22.05.2015	22.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	185892	5,2 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		2784 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 22.05.2019 г .

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП "КОС"
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____