


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "25" октября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
 И.В. Жданович  
 "07.11.2016" 2016г.

**АКТ № 2095.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 45 (под. 1-6).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева 45.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** \_\_\_\_\_ **соответствует**  
 соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: Управление имущества ( S=64 м<sup>2</sup> )

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 3

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                            | Дата поверки |            |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9          | 2578            | 231 Гкал                            | на приборе 1 шт.  | 22.03.2016   | 22.03.2020 |
| МФ Ø 65 Т1     | 201017785       | 3249 т                              | на приборе 1 шт.  | 26.03.2016   | 26.03.2020 |
| МФ Ø 65 Т2     | 201015937       | 1750 т                              | на приборе 1 шт.  | 26.11.2015   | 26.11.2019 |
| КТСП-Н t1      | 34749           | 64 °С                               | на приборе 1 шт.  | 20.12.2015   | 2012.2019  |
| КТСП-Н t2      | 34749           | 48 °С                               | на приборе 1 шт.  | 20.12.2015   | 2012.2019  |
| КОРУНД-ДИ Р1   | 181360          | 6,8 кгс/см <sup>2</sup>             |   | 03.12.2015   | 03.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р2   | 181356          | 5,2 кгс/см <sup>2</sup>             |   | 03.12.2015   | 03.12.2019 |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201017547       | 1407 т                              | на приборе 1 шт.  | 22.03.2016   | 22.03.2020 |
| КТСП-Н гвс t3  | 233             | 64 °С                               | на приборе 1 шт.  | 28.01.2016   | 28.01.2020 |
| часы работы    |                 | 1613 ч                              |   |              |            |
|                |                 |                                     | Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.) |              |            |

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 ноября 2016 года

|                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| По тепловой энергии | допускается | До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г. |
| По горячей воде     | допускается | До 28.01.2020 г.                              |

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_