


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "02" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "13.12.2016" 2016г.

АКТ № 2558.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 6 (под. 1-2).

(наименование потребителя и его акционерский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 6.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Дом детского творчества (S=231,1 м²). ИП Давудов Ф.Ш. (S=721,1 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2112	325 Гкал	на приборе 1 шт.	15.01.2016	15.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201015974	19023 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201015907	18092 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н t1	15282	82 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15282	68 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186519	5,7 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	170822	4,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013533	7207 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007469	6693 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15134	82 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15134	76 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		466 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 29.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись