

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
03 апреля 2019 г

### АКТ № 587

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 6 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Давудов Ф.Ш. (S=721,1 м²)

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1418	305 Гкал	на приборе 1 шт.	07.11.2018	07.11.2022
МФ Ø 65 Т1	201015974	20910 т	на приборе 1 шт.	26.11.2015	26.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201015907	20204 т	на приборе 1 шт.	24.11.2015	24.11.2019
КТСП-Н t1	15282	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15282	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186519	8,0 кгс/см²		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	170822	5,0 кгс/см²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013533	5774 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007469	5501 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15134	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15134	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		3176 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 01.07.2019 г., по горячей воде до 29.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
Гл. энергетик ООО "ЖКС" В.А. Любезных  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_