


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "21" ноября 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "13.12.2016" 2016г.

**АКТ № 2588.**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 16 (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: **г. Норильск, ул. Кирова 16.**  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ООО "Юнирон" (S=99,2 м²)

в следующем составе оборудования:

Под. 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2472	363 Гкал	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 80 T1	201013948	14395 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
МФ Ø 80 T2	201013938	13741 т	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t1	16873	84 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16873	64 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171662	5,6 кгс/см²		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171571	5,4 кгс/см²		22.07.2015	22.07.2019
часы работы		656 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.</b>
----------------------------	--------------------	---

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 