

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 "01" октября 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
 И.В. Жданович  
 18.10.2017 2017 г.

**АКТ № 2287.**  
**ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя**

**ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Дзержинского 6 (под. 1).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Дзержинского 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Эрекон"

Состав оборудования:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5698	185 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 80 Т1	201018897	3608 т	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
МФ Ø 80 Т2	201016968	3163 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н t1	6054	64 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t2	6054	51 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190483	5,1 кгс/см <sup>2</sup>		27.07.2016	27.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	190652	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 40 гвс Т3	201017154	872 т	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1430	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		1094 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 11.03.2022 по горячей воде до 19.03.20 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Начальник отдела "Энергосбыт" Н.В. Максимкина  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

18.10.17  
 Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись