


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"01" октября 2017 г. 10:00 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В.Жданович
2017 г.
19.10.2017

АКТ № 2288.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Дзержинского 6 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Дзержинского 6.
холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "Эрекон"

в следующем составе оборудования и пломбируется:

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5698		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 32 В1	201021676	1990 м ³	на приборе 1 шт.	30.09.2016	30.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190658	6,4 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
часы работы		1094 ч			
				Всего установлено пломб: 6шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 30.09.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Начальник отдела "Энергосбыт" Н.В. Максимкина
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

19.10.17
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись
Дата Подпись