

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 10 октября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 2442
 Периодической проверки узла учёта теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская/Завенягина 36/13 (под. 1-10).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская/Завенягина 36/13.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Жданов А.Ю. (S=65 м²). Снп Григорян Г.Г. (S=50,8 м²). ИП Рустамов Ф.М. (S=63,8 м²).

ООО "Норильское автоэкспертное бюро" (S=38,0 м²). БФ "Кризисный центр 69 параллель" (S=150,2 м²).

Норильская коллегия адвокатов (S=160 м²). ИП Вовченко П.Л. (S=50,6 м²). ООО "Глазурит" (S=115 м²).

ООО "Норлинк" (S=157 м²).

в следующем составе оборудования :

подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5695	391 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 32 гвс Т3	201017882	4139 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1522	64 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		2524 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

подъезд № 9

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5673	164 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2017	22.03.2021
МФ Ø 32 гвс Т3	201018107	2923 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1502	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		3425 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет **ведется по приборам учёта** **по горячей воде**
 до **24.03.2020 г.**

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____