


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" декабря 2017 г. 13:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И. В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 3302.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Космонавтов 8 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Космонавтов 8.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1277		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201020921	373 м³	на приборе 1 шт.	08.09.2016	08.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186410	5,5 кгс/см²		06.04.2016	06.04.2020
часы работы		8937 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4707		на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020682	844 м³	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186430	5,5 кгс/см²		06.04.2016	06.04.2020
часы работы		5228 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4707		на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
МФ Ø 25 В1	201021026	1482 м³	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186414	5,5 кгс/см²		06.04.2016	06.04.2020
часы работы		5228 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1279		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201021085	555 м³	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186665	5,5 кгс/см²		18.04.2016	18.04.2020
часы работы		5892 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

11.12.14 _____
Дата Подпись


Представитель КОС
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

_____ 
Дата Подпись


Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

_____ 
Дата Подпись

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

_____ 
Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

_____ 
Дата Подпись