

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "08" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 " _____ " _____ 2017 г.
 И.В.Жданович

АКТ № 3385.
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Космонавтов 9 (под. 1-2).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Космонавтов 9.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "НТК"Северный бастион" (S=601 м²).

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1980	406 Гкал	на приборе 1 шт.	20.01.2016	20.01.2020
МФ Ø 65 Т1	201019158	82046 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201019177	74374 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
КТСП-Н t1	36024	62 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36024	51 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	49159	6,3 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186969	6,3 кгс/см ²		11.04.2016	11.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201019772	9034 т	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020363	4690 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КТСП-Н гвс t3	34615	62 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н гвс t4	34615	53 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
часы работы		3213 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 22.12.2019 г., по горячей воде до 23.12.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:
Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

21.12.16
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись