

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"20" декабря 2017 г. 10:20 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович
2017 г.

АКТ № 3692.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Космонавтов 16 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Космонавтов 16.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5671		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 В1	201020791	763 м ³	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186408	6,1 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
часы работы		5538 ч			
				Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1478		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201021020	176 м ³	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186940	6,3 кгс/см ²		11.04.2016	11.04.2020
часы работы		158 ч			
				Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1478		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201022621	124 м ³	на приборе 1 шт.	18.11.2016	18.11.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186438	6,4 кгс/см ²		06.04.2016	06.04.2020
часы работы		158 ч			
				Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.)	

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1608		на приборе 1 шт.	30.05.2015	30.05.2019
МФ Ø 25 В1	201020618	760 м ³	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	49676	6,0 кгс/см ²		23.11.2016	23.11.2020
часы работы		8773 ч			
				Всего установлено пломб: 6шт. (в т. ч. 4шт. на зап. арм.)	

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

31.04.18
Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

26.01.18
Дата _____ Подпись _____

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Схема установки автономного узла коммерческого учета
тепловодоресурсов здания МКД по адресу:
г. Норильск, р-н Талнах, ул. Космонавтов, 16

