


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "06.09" 2017 2017г.

АКТ № 1035.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Красноярская 8 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская 8.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "ТД УЛЮКТЭ" (S=490,4 м²).

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1258	166 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 T1	201017007	2102 т	на приборе 1 шт.	04.03.2016	04.03.2020
МФ Ø 50 T2	201017402	1868 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34611	74 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34611	58 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181391	6,8 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181593	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017953	1311 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1585	73 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		6601 ч			
				Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»


 Цалко Ю. П.
 «05.09» 2017 г.

05.09.17
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись
 Дата Подпись