

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "3" апреля 2018 г.

АКТ № 621

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 31 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 31.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Курбанов (S=15,09 м²).

Состав оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8110	1097 Гкал	на приборе 1 шт.	23.11.2017	23.11.2021
МФ Ø 100 Т1	201014487	40959 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014352	35901 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	36182	77 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36182	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186841	6,3 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186819	6,2 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201017620	6570 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201017026	2456 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15137	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15137	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		2027 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 18.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.




Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Жилищный трест"
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 12
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись