

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 03 октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
 10.10.2018 2018 г.

АКТ № 2116
Ввода в эксплуатацию узла учета горячей воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 11 (под. 1-7).

(наименования потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская 11.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Состав оборудования:

Подъезд № 3


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5690		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 гвс ТЗ	201021668	5913 т	на приборе 1 шт.	30.09.2016	30.09.2020
КТСП-Н гвс ТЗ	2556	62 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
часы работы		10705 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2595		на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
МФ Ø 25 гвс ТЗ	201018045	7529 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
КТСП-Н гвс ТЗ	1528	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		17220 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					


Коммерческий учет горячей воды ведется по приборам учета до 24.03.2020 г. года.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера Л.Е. Шакуло 
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


Представитель КОС
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____