

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 03 октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
 10.10.2018

**АКТ № 2118**  
**Ввода в эксплуатацию узла учета горячей воды у потребителя**

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 13 (под. 1-6).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская 13.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ИП Брушев А.З. МУП "ТПО"Торгсервис".

Состав оборудования:

**Подъезд № 2**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5660		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 32 гвс Т3	201021674	5976 т	на приборе 1 шт.	30.09.2016	30.09.2020
КТСП-Н гвс t3	2568	63 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
часы работы		5837 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					

**Подъезд № 5**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1566		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201017187	5866 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017245	2996 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н гвс t3	2207	68 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
КТСП-Н гвс t4	2207	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		9347 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					

**Коммерческий учет горячей воды ведется по приборам учета до 28.05.2019 года.**

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 И.о. главного инженера Л.Е. Шакуло *Л.Е. Шакуло*  
 (должность, фамилия, номер телефона)

*Л.Е. Шакуло*  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель КОС  
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

*А.И. Новоселов*  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

*К.В. Кириллов*  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

*А.Ю. Линицкий*  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

*А.Н. Ерёмченко*  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_