


АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
03 октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
2018 г.  
10.10.2018

### АКТ № 2119

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Ленинградская 13 (под. 1-6).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская 13.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ИП Брушев А.З. МУП "ТПО"Торгсервис".

в следующем составе оборудования и пломбируется:

#### Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5660		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 В1	201022820	17636 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190610	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		27.07.2016	27.07.2020
часы работы		13713 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

#### Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1566		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201017251	5465 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185898	7,5 кгс/см <sup>2</sup>		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		9347 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

#### Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера Л.Е. Шакуло

(должность, фамилия, номер телефона)

#### Представитель КОС

Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов

(должность, фамилия, номер телефона)

#### Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)


#### Теплоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий


(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 

Дата \_\_\_\_\_ Подпись 