

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"10" июня 2019 г.

АКТ № 967.

периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Бауманская 32 (под. 1).

по адресу:

(наименование потребителя)
г. Норильск, ул. Бауманская 32.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7533	221 Гкал	на приборе 1 шт.	20.12.2018	20.12.2022
МФ Ø 65 Т1	201019154	14251 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201019857	13386 т	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КТСП-Н t1	34669	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34669	47 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190513	6,1 кгс/см ²		27.07.2016	27.07.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186768	5,9 кгс/см ²		18.04.2016	18.04.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201019844	3394 т	на приборе 1 шт.	03.08.2016	03.08.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201020386	2078 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КТСП-Н гвс t3	3269	63 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3269	27 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		4012 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 20.12.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Теплоснабжающей организации

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Подпись

Ответственный представитель потребителя

Мастер участка Л.А. Демидова

(должность, фамилия, номер телефона)

Подпись

дата

Начальник отдела приборного учёта

А.Ю. Линицкий