

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "01" августа 2019 г.

**АКТ № 1329.**  
 Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Горняков 7 (под. 1-4).**

по адресу: \_\_\_\_\_ (наименование потребителя)  
 г. Норильск, ул. Горняков 7.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2474	248 Гкал	на приборе 1 шт.	03.08.2018	03.08.2022
МФ Ø 65 Т1	201019164	10958 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201019860	10180 т	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КТСП-Н t1	36022	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36022	54 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186762	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186715	5,9 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020331	765 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КТСП-Н гвс t3	1658	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		1091 ч			
			Всего установлено пломб:	9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

**На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 22.12.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**  
 Мастер участка приборов учета энергии Л.А. Демидова  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко**  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_