

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"01" августа 2019 г.

### АКТ № 1331.

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Горняков 15 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Горняков 15.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ММВПОО "Союз"

Состав оборудования :

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3281	304 Гкал	на приборе 1 шт.	21.07.2016	21.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201019161	11255 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201019181	9506 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
КТСП-Н t1	34672	88 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34672	74 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186740	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186687	5,9 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020335	780 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КТСП-Н гвс t3	1304	79 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		2388 ч			
			Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 20.12.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Мастер участка приборов учёта энергии Л.А. Демидова

(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись