

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
14 февраля 2019 г.

АКТ № 217

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский, 22 (под.1-6).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, 22.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ООО "С7 Билет" пом. 77
Администрация г. Норильска пом. 9-18
МУП ТПО "ТоргСервис" пом 84,83
Управление имущества Администрации г. Норильска пом. 1, 7
ИП Беденец О.Г. Пом. 74, 73
ИП Коротких В.В. Пом. 76

Состав оборудования:

т/ц в ООО "С7 Билет".

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2401	4603 Гкал	на приборе 1 шт.	21.03.2016.	21.03.2020.
Мф Ø 65 Т1	201017862	148764 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016.	25.03.2020.
Мф Ø 65 Т2	201017321	131812 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016.	18.03.2020.
КТСП-Н t1	36091	65 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КТСП-Н t2	36091	42 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015.	22.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181550	5,7 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181554	5,6 кгс/см ²		30.11.2015.	30.11.2019.
Мф Ø 32 гвс Т3	201017595	11035 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016.	22.03.2020.
КТСП-Н гвс t3	196	65 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016.	28.01.2020.
часы работы		22997 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 22.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Гл. энергетик ООО "ЖКС" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____