АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"03" июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"
_____ И.В. Жданович
"___" _____ 2018г.

АКТ № 1279

ввода в эксплуатацию узла учета горячей воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 25 (под.1-11).
(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск , пр. Ленинский 25

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета горячей воды в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта ***соответствует***
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 г.

Субабоненты: МУП ТПО "Торгсервис" (S= 278,6 кв.м.), ООО "Аптечный мир" (S= 128,8 кв.м.),
ИП Музаты В.Г. (S= 63,8 кв.м.), ИП Миралиев М.М. (S= 133,80 кв.м.)
ООО "Медицинская альтернатива" (S= 294,5 кв.м.)

Состав оборудования :

1 подъезд

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
КМ - 5 Ø 65 Т1	85483		т/ц, на приборе 1 шт.	04.08.2015	04.08.2019
ВСТН-32	40066047	171 т	т/ц, на приборе 1 шт.	13.12.2017	13.12.2021
часы наработки:		2620 ч	Всего установлено пломб: **2 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)**		

6 подъезд

ВКТ-9	2198		на приборе 1 шт.	05.02.2016	05.02.2020
МФ Ø 40 Т3	201007577	5569 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t3	1613	53 °С	на приборе 1 шт.	21.03.2016	21.03.2020
часы работы		5077 ч	Всего установлено пломб: **9 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)**		

На основании изложенного , узел учёта вводится в эксплуатацию по горячей воде до 28.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёменко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)
Дата Подпись