


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"04" мая 2018 г. 15:50

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" 25.05.2018 " 2018г.

АКТ № 936
допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя
ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 25 (под.1-11).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 25
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: МУП ТПО "Торгсервис" (S= 278,6 кв.м.), ООО "Аптечный мир" (S= 128,8 кв.м.),
ИП Миралиев М.М. (S= 133,8 кв.м.), ИП Музаты В.Г. (S= 63,8 кв.м.)
ООО "Медицинская альтернатива"

в следующем составе оборудования и пломбируется:

1 подъезд

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
РМ-5 Ø 32 В1	79858	1678 м ³	1 шт. на приборе	06.08.2015	06.08.2019.
ИД Р1	173285	6,0 кг/см ²		23.05.2017.	23.05.2019.
часы работы		2968 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)					

6 подъезд

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
РМ-5 Ø 32 В1	370515	5334 м ³	1 шт. на приборе	20.09.2017.	20.09.2021.
ИД Р1	136024	6,7 кг/см ²		29.09.2017.	29.09.2019.
часы работы		2451 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 06.08.2019 г.





Представители:

Ответственный представитель потребителя
Исп.об. Главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б.Исаев
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник участка автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____