

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 14 февраля 2019 г.

АКТ № 221

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ломоносова 5 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр. Ломоносова 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: МУП "КОС" (S=53,7 м²), ИП Сидор В.В. (S=70,9 м²), "Росконтракт"(S=709 м²), Упр. имущества

в следующем составе оборудования и пломбируется:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4609		на приборе 1 шт.	15.11.2016	14.11.2020
МФ Ø 32 В1	201017546	20379 м ³	1 шт. на приборе.	22.03.2016	22.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	181827	7,2 кгс/см ²		30.11.2015	30.11.2019
часы работы		18779 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 22.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. энергетик ООО "ЖКС" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____