

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 14 февраля 2019 г.

АКТ № 220

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ломоносова 5 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, пр. Ломоносова 5.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: МУП "КОС" (S=53,7 м²), ИП Сидор В.В. (S=70,9 м²), "Росконтракт"(S=709 м²), Упр. имущества

Состав оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4609	3872 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	14.11.2020
МФ Ø 65 Т1	201017788	193409 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017320	178462 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н т1	34726	66 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н т2	34726	55 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181578	6,2 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181555	5,6 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017554	11119 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс т3	252	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		18644 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. энергетик ООО "ЖКС" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____