


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "12" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "21.12.2016" 2016г.

АКТ № 2717.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Ломоносова 5 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, пр. Ломоносова 5.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным
 постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: МУП "КОС" (S=53,7 м²). Сидор (S=70,9 м²). "Росконтракт"(S=709 м²). ИП Ружинский (S=15,1 м²)
 в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2569	200 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 65 Т1	201017788	8031 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017320	7390 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34726	80 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34726	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181578	6,5 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181555	6,3 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017554	444 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	252	79 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		152 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____