

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 02 апреля 2019 г.

АКТ № 576

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Заполярный жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Михайличенко 6 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Михайличенко 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Собственное производство (S=77,07 м²).

в следующем составе оборудования:

ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	8276	3772 Гкал	на приборе 1 шт.	04.12.2017	04.12.2021
МФ Ø 100 Т1	201016844	229314 т	на приборе 1 шт.	19.02.2016	19.02.2020
МФ Ø 100 Т2	201014354	212027 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н т1	36151	65 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н т2	36151	55 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186806	3,9 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186807	3,4 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201017794	63577 т	на приборе 1 шт.	26.03.2016	26.03.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018175	45556 т	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
КТСП-Н гвс т3	3173	72 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс т3	3173	67 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		10595 ч			
			Всего установлено пломб: 11 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 18.07.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя ООО "Жилищный трест"
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 12 от 12.04.2017
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____