

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "29" апреля 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"



И.В. Жданович  
 2016г.

**АКТ № 709.**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2Б.**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

**г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2Б.**

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

ТС тех. этаж, ГВС подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1449	214 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201013875	15305 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.02019
МФ Ø 100 Т2	201013588	14119 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.02019
КТСП-Н t1	15335	76 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15335	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170812	6,4кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170832	5,3кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201014227	2083 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201008099	1859 т	на приборе 1 шт.	27.05.2015	27.05.2019
КТСП-Н гвс t1	15123	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t2	15123	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		2572 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 27.05.2019 г.</b>

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)


**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко


(должность, фамилия, номер телефона)



Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_




Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_



Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_



Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_



Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_