

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "17" июня 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "30" 06 2016г.

**АКТ № 1090.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 10 (п. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 10.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабонент: ИП Страхова. Управление имущества.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2351	Гкал	на приборе 1 шт.	06.04.2016	06.04.2020
МФ Ø 65 Т1	201013755	т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201017313	т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	16875	°С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16875	°С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171624	кгс/см <sup>2</sup>		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171594	кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201012762	1077 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013431	1027 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17007	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17007	34 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		415 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2016 года

По тепловой энергии		
По горячей воде	допускается	До 13.05.2019 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель КОС

Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_