

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
27 сентября 2018 г. 11 : 43

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭНЕРГОСБЫТ»

И.В. ЖДАНОВИЧ

19.10.2018

АКТ № 2226

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 18.

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 18.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта соответствует
соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2031	331 Гкал	1 шт. на приборе.	03.05.2018	03.05.2022
МФ Ø 100 Т1	201014050	24237 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013631	23003 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	15132	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15132	51 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170820	6,6 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171143	6,4 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013049	8833 т	на приборе 1 шт.	15.05.2015	15.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201013708	7637 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
КТСП-Н гвс t1	15343	57 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t2	15343	52 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		1906 ч			
			Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 15.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера Л.Е. Шакуло

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись