


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "02" мая 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 30.08.2017 2017г.

АКТ № 899.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 94 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 94.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: Енисейтелеком (S=9 м²). МВД (S=765,7 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2525	945 Гкал	на приборе 1 шт.	31.03.2016	31.03.2020
МФ Ø 80 Т1	201014445	36386 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201014399	32974 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	34965	63 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34965	57 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181521	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181522	5,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201016839	9913 т	на приборе 1 шт.	25.02.2016	25.02.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017692	7904 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15172	62 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15172	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		5831 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»


 Цалко Ю.~
 30.08.2017 г.

30.08.17
 Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись

Дата Подпись