

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 11 декабря 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 2904**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 94 (под. 1).**

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 94.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: МВД (S=765,7 м²)

Состав оборудования :

**Подъезд № 5**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2100	1454 Гкал	на приборе 1 шт.	10.11.2017	10.11.2021
МФ Ø 80 Т1	201014445	76823 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201014399	71808 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
КТСП-Н t1	34965	70 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34965	58 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171114	5,2 кгс/см²		26.06.2018	26.06.2023
КОРУНД-ДИ Р2	181522	5,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201016839	19099 т	на приборе 1 шт.	25.02.2016	25.02.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201017692	15630 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н гвс t3	15172	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15172	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		8821 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		




Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 21.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.**

**Представители:**  
 Ответственный представитель потребителя  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 25 от 15.05.2018  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Лисицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

**Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко**  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата		Подпись
Дата		Подпись
Дата		Подпись