


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 03 октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2018 г.
 10.10.2018

АКТ № 2120
Ввода в эксплуатацию узла учета горячей воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 10 (под. 1-17).

(наименование потребителя)
 по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 10.
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Велиев Ш.Г. ООО "Дантист Плюс". ИП Беренгардт С.В. ИП Борсук О.И.

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4554		на приборе 1 шт.	17.11.2016	17.11.2020
МФ Ø 25 гвс ТЗ	201018016	2852 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1531	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		15796 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4536		на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 25 гвс ТЗ	201017204	7229 т	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1540	62 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		15779 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 9

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5668		на приборе 1 шт.	22.03.2017	22.03.2021
МФ Ø 32 гвс ТЗ	201021660	4527 т	на приборе 1 шт.	30.09.2016	30.09.2020
КТСП-Н гвс t3	2559	63 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
часы работы		9435 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 12

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5705		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 гвс ТЗ	201022789	6204 т	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
КТСП-Н гвс t3	2573	61 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
часы работы		10095 ч			
			Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 15

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5675		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 гвс ТЗ	201021747	6092 т	на приборе 1 шт.	04.10.2016	04.10.2020
КТСП-Н гвс t3	2576	62 °С	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
часы работы		9533 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 17

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4513		на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 25 гвс ТЗ	201017979	7617 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1583	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		15780 ч			
Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)					

Коммерческий учет горячей воды ведется по приборам учета до 17.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера Л.Е. Шакуло

Л.Е. Шакуло
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов

А.И. Новоселов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

А.Н. Ерёмченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись