


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "03" марта 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " 12 " 03 2016г.

АКТ № 286.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 8 под. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 8.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1401	869 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013752	41503 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013492	39435 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16877	83 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16877	64 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171609	4,3кгс/см ²		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171577	3,7кгс/см ²		22.07.2015	22.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201006960	5928 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009434	4855 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t3	17050	83 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17050	76 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		3360 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


Представитель КОС
 Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____