

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "03" марта 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович
 "12" 03 2016г.

АКТ № 295.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 17 под. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 17.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1513	976 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201014263	94399 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201014086	92198 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
КТСП-Н t1	16905	83 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16905	71 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171685	5,8кгс/см ²		06.08.2015	06.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170742	4,6кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201012453	30073 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013438	28690 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17003	83 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17003	78 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4008 ч			
			Всего установлено пломб: 18 шт. (в т. ч. 9 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 13.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____