


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения допуска
 "20" мая 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович
 " " " 2016г.

АКТ № 808.

допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учёта тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 28 под. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 28.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учёта тепловой энергии, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1395	6598 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013744	170018 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013505	90665 т	на приборе 1 шт.	03.05.2015	03.05.2019
КТСП-Н t1	16891	83 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16891	68 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171843	5,4кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171876	4,3кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013172	15310 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013455	21364 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17048	82 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17048	56 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		5598 ч			
			Всего установлено пломб: 14 шт. (в т. ч. 5 шт. на зап. арм.)		


Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____