


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "03" марта 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"



И.В. Жданович
 "12" 03 2016г.

АКТ № 299.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 50 под. 1, 2.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Первомайская 50.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1389	961 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201014259	68098 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013504	66042 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	34967	88 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34967	71 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171873	7,0кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171837	6,3кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201014248	18484 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013432	17434 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	16997	88 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	16997	82 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4008 ч			
			Всего установлено пломб: 17 шт. (в т. ч. 8 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.


На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____


Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____



Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____


Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
