


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "29" апреля 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 779.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 2В, под. 1, 2, 3.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 2В.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1662	29 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014028	4668 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013630	4618 т	на приборе 1 шт.	08.07.2015	08.07.2019
КТСП-Н t1	15338	76 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15338	61 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170817	6,4кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170861	5,3кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201013539	1045 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201007457	1052 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	15192	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15192	65 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		348 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко


(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____


 Дата _____ Подпись _____