


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"01" июня 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2016г.

АКТ № 959.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 16, (под. 1, 2).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 16.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: Рустамов Ф.М. Рустамова С.Т.

в следующем составе оборудования:

подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1555	526 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013756	36068 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201013510	34985 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н t1	16763	64 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КТСП-Н t2	16763	59 °С	на приборе 1 шт.	15.07.2015	15.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171731	5,0 кгс/см ²		06.07.2015	06.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171793	4,3 кгс/см ²		06.07.2015	06.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т3	201008112	1376 т	на приборе 1 шт.	27.05.2015	27.05.2019
КТСП-Н гвс t3	4593	63 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4592 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июня 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 27.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____